

**ATEX | PPOŻ. | SEVESO****KONNER Sp. z o. o. Sp. k.**

ul. A. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków

KRS: 0000599798, NIP: 9452190423

Regon: 363633379, www.konner.pl

Tylko podpisany wydruk niniejszego dokumentu będzie uważany za dokument źródłowy, a wszelkie wersje elektroniczne będą uważane za egzemplarze niekontrolowane.



Nr opracowania: MZ-P-1351

OBIEKT:





Budynek Akademii Muzycznej w Krakowie**Kraków, ul. Św. Tomasza 39 - 43**

TEMAT OPRACOWANIA:

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego**OPRACOWAŁ ZESPOŁ W SKŁADZIE**

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej.	mgr inż. poż. Andrzej Migas	
Inspektor ochrony przeciwpożarowej	Łukasz Stopa	

Kraków, Wrzesień 2016 r.

KARTA AKTUALIZACYJNA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO				
Lp.	Data	Osoba uprawniona	Zakres zmian	Zatwierdzono (pieczęć i podpis)
1	10 V 2019	Tomasz Pałosz	Aktualizacja Części graficznej: ▪ Uaktualniono funkcję pomieszczeń; ▪ Uzupełniono usytuowanie urządzeń ppoż.; ▪ Dokonano drobne korekty w zakresie przebiegu dróg ewakuacyjnych.	mgr inż. Tomasz Pałosz Koordynator ds. Ochrony Przeciwożarowej KONNER Sp. z o.o. Sp. K. 
2.	12.07.2021	Edward Wróblewski	zmiana w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego nie stwierdzono.	Inspektor ds ppoż.  Edward Wróblewski
3.	11.09.2023	MARZENA SASNAŁ	ZMIAN W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE STWIERDZONO	Inspektor PPOŻ  mgr Marzena Sasnał
4.	14 08.24	Edward Wróblewski	dokonano aktualizacji: wykonano badania i uzupełnienie danych i korektę oraz ilości osób przebiegu dróg ewakuacyjnych (pracowników).	Inspektor ochrony przeciwpożarowej Edward Wróblewski Upr. SIOPA/54/2024/02/36 

Spis treści

1	Cel i zakres instrukcji	5
2	Terminologia	6
3	Zakres stosowania instrukcji	8
3.1	Organizacja ochrony przeciwpożarowej.....	8
4	Odpowiedzialność	8
5	Warunki ochrony przeciwpożarowej	9
5.1	Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji	9
5.2	Parametry pożarowe występujących substancji palnych.....	10
5.3	Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	10
5.4	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.....	11
5.5	Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.....	11
5.6	Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku.....	11
5.7	Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe	12
5.8	Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów sąsiadujących.....	12
5.9	Warunki i strategia ewakuacji lub ich uratowanie w inny sposób	12
5.10	Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.....	14
5.11	Urządzenia przeciwpożarowe i inne urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu.....	14
5.12	Wyposażenie w gaśnice	15
5.13	Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych – drogi pożarowe, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz sprzęt służący do tych działań	15
6	Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.....	16
6.1	Prace nie zaliczane do prac pożarowo niebezpiecznych	16
6.2	Organizacja prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	17
6.3	Ustalenia organizacyjne.....	18
7	Zakres i terminy przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych.....	19
7.1	System Sygnalizacji Pożaru	19
7.2	Hydranty wewnętrzne	21
7.3	Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	22
7.4	Gaśnice	23
7.5	Instalacja oddymiania klatek schodowych	23
7.5.1	Zakres przeglądów i konserwacji instalacji oddymiania klatek schodowych.....	24
7.6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.....	24

7.7	Podstawowe warunki technicznej eksploatacji obiektu	25
8	Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. Praktyczne sposoby sprawdzania ewakuacji.	26
8.1	Zasady postępowania dla osób przebywających w obiekcie	26
8.2	Warunki zarządzenia ewakuacji	27
8.3	Środki alarmowania	27
8.4	Osoby wyznaczone do przeprowadzenia ewakuacji	27
8.5	Postępowanie po ogłoszeniu ewakuacji.....	28
8.6	Odwołanie alarmu	28
8.7	Praktyczne sprawdzenie organizacji warunków ewakuacji ludzi	28
8.8	Oznakowanie ewakuacyjne	30
9	Sposoby zapoznawania użytkowników obiektów, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i niniejszą instrukcją.....	32
10	Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich użytkownikami	33
10.1	Obowiązki Właściciela obiektu	33
10.2	Obowiązki wszystkich użytkowników obiektu oraz podmiotów wykonujących usługi lub prace związane z utrzymaniem obiektu	34
10.3	Obowiązki osób sprzątających	35
11	Dokumenty związane	36
12	Załączniki	37
12.1	Oświadczenie o zapoznaniu z Instrukcją.....	37
12.2	Wykaz osób zapoznanych z Instrukcją.....	38
13	Plany graficzne	39

1 Cel i zakres instrukcji

Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Akademii Muzycznej, mieszczącego się w Krakowie przy ulicy Św. Tomasz 39-43.

Instrukcja nie jest oceną stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, a jej głównym celem jest:

- określenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych,
- określenie potencjalnych źródeł powstania pożaru w obiekcie,
- podanie sposobów postępowania na wypadek pożaru,
- podanie zasad prowadzenia ewakuacji w przypadku powstania pożaru oraz sposobu praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,
- omówienie obowiązków osób kierujących i pracujących w obiekcie, co do ochrony przeciwpożarowej,
- określenie procedury ewakuacji osób z obiektu, poprzez uszczegółowienie obowiązków poszczególnych osób funkcjach i pracowników ochrony,
- określenie sposobu poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
- określenie sposobów wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
- wskazanie sposobu zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Biorąc pod uwagę specyfikę obiektu oprócz warunków techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki wyposażenia w odpowiedni sprzęt i instalacje, powinien być on również organizacyjnie przygotowany na wypadek powstania pożaru, prowadzenia ewakuacji oraz profilaktycznie zabezpieczony przed możliwością powstania pożaru.

2 Terminologia

W celu ułatwienia zrozumienia używanych w instrukcji określeń, których znaczenie w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej znacznie odbiega od interpretacji potocznej, poniżej podano definicje najważniejszych pojęć stosowanych w niniejszej instrukcji. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- **ochronie przeciwpożarowej** - rozumie się przez to realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem,
- **pożarze** - rozumie się przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne,
- **innym miejscowym zagrożeniu** - rozumie się przez to inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne i ekologiczne), a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia,
- **zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia** - rozumie się przez to zapewnienie nieruchomościom koniecznych warunków ochrony technicznej oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- **działaniach ratowniczych** - rozumie się przez to każdą czynność podjętą w celu ratowania życia, zdrowia i mienia, a także likwidację źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- **bezpieczeństwie pożarowym** - rozumie się przez to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeń oraz prowadzenia działań zapobiegawczych,
- **materiałach niebezpiecznych pożarowo** - rozumie się przez to ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, gazy palne, ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji oraz materiały mające skłonności do samo zapalenia,
- **cieczy palnej** - rozumie się przez to ciecz o temperaturze zapłonu do 100°C,
- **zagrożeniu wybuchem** - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia,
- **kategorii zagrożenia ludzi** - rozumie się przez to kwalifikację budynku, jego części lub pomieszczenia ze względu na funkcję:

- **ZL I** – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
- **ZL II** – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
- **ZL III** – użyteczności publicznej niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
- **ZL IV** – mieszkalne,
- **ZL V** – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
- **strefie zagrożenia wybuchem** - rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości,
- **terenie przyległym** – należy przez to rozumieć pas terenu wokół obiektu, o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów z uwagi na wymagania bezpieczeństwa pożarowego określone w przepisach techniczno-budowlanych,
- **technicznych środkach zabezpieczenia przeciwpożarowego** – należy przez to rozumieć urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,
- **stałych urządzeniach gaśniczych** - rozumie się przez to urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w układ przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru,
- **urządzeniach przeciwpożarowych** – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczenia jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych,
- **warunkach ewakuacji** - rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem.

3 Zakres stosowania instrukcji

3.1 Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Właściciel obiektu zobowiązany jest do wydania zarządzenia wewnętrznego, wprowadzającego niniejszą instrukcję do obowiązkowego stosowania.

Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania zawartych w niej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.

Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników innych podmiotów gospodarczych oraz osoby wykonujące okresowo działalność w zakresie usług i konserwacji urządzeń bądź instalacji na terenie obiektu.

Zapoznanie z niniejszą instrukcją pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem. Treść oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami instrukcji zawiera załącznik do niniejszej Instrukcji. Oświadczenie powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika.

Opracowanie to, oprócz wyciągów instruktażowych, powinno być wykorzystywane jako materiał do wewnętrznych szkoleń przeciwpożarowych pracowników, brane pod uwagę podczas wykonywania na terenie obiektu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, uwzględniane przy konserwacji i przeglądach sprzętu, urządzeń i instalacji znajdujących się na wyposażeniu obiektu oraz przy jego rozbudowie i modernizacji.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

4 Odpowiedzialność

Za realizację zadań określonych w niniejszej instrukcji oraz za przestrzeganie podanych w niej zasad postępowania, odpowiedzialni są wszyscy użytkownicy i pracownicy w zakresie zgodnym z zawartymi w instrukcji postanowieniami.

5 Warunki ochrony przeciwpożarowej

Analizowany obiekt zlokalizowany w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 39-43. Budynek w zabudowie miejskiej szeregowej, składa się z 2 połączonych funkcjonalnie brył tj. budynek 10 kondygnacyjny oraz 5 kondygnacyjny. Cały obiekt zaliczany jest jako budynek wysoki.

- Budynek wyższy posiada 10 kondygnacji w tym 2 podziemne, pomiędzy parterem i pierwszym piętrzem znajduje się pośrednia kondygnacja. Obiekt konstrukcji niepalnej, ściany nośne murowane z cegły palonej, słupy nośne żelbetowe, konstrukcja klatek schodowych żelbetowa, ściany działowe wzmocnione systemami akustycznymi, stropy żelbetowe. Stropodach kryty blachą trapezową. Na kondygnacjach nadziemnych znajdują się sale wykładowe, sale do ćwiczeń, pomieszczenia administracyjno-biurowe. Na parterze znajduje się sala kameralna o liczbie miejsc na widowni do 135 osób. Na 6 piętrze znajduje się restauracja z częściowo zadaszonym tarasem. Na kondygnacji -1 znajdują się sale ćwiczebne oraz pomieszczenia magazynowe, na kondygnacji -2 znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie wentylatorów.
- Budynek niższy, 5 kondygnacyjny (w tym jedna podziemna) posiada konstrukcję niepalną murowaną, słupy nośne żelbetowe, stropy żelbetowe, stropodach nad częścią „nową” żelbetowy kryty blachą miedzianą. Ściany działowe wzmocnione systemami akustycznymi. W budynku znajduje się sala koncertowa o liczbie miejsc na widowni dla 195 osób, na scenie przewiduje się występy orkiestr, chórów w liczbie do 80 osób. Nad salą znajdują się balkon widowni dla 97 osób. Scena konstrukcji drewnianej, połączona z piwnicą poprzez zapadnię, służącą do transportu instrumentów. Na wyższych kondygnacjach budynku znajdują się sale dydaktyczne, sale do ćwiczeń oraz biblioteka.

5.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Dane charakterystyczne obiektu:

- Budynek wyższy
 - wysokość: - 27 m (**budynek wysoki**), dane z [12]
 - ilość kondygnacji: - 10 (w tym 2 podziemne + antresola) + k. Techniczna,
 - powierzchnia całkowita: - 5 624,29 m²,
 - kubatura: - ok. 24 441 m³.
- Budynek niższy
 - wysokość: - 18,5 m (**budynek średniowysoki**),
 - ilość kondygnacji: - 5 (w tym 1 podziemne).
 - powierzchnia całkowita: - 1 309,78 m²,
 - kubatura: - ok. 8 174 m³.

Powierzchnia całkowita łącznie : **6 934,07 m²** dane z [12]

5.2 Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W obiekcie występują wymienione poniżej rodzaje materiałów palnych. Są to materiały stanowiące wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz mieszkalnych budynku. Najbardziej niebezpieczne pod względem pożarowym są: tworzywa sztuczne płyty drewnopochodne, drewno, papier, tkaniny, pianka poliuretanowa, sprzęt komputerowy.

Tworzywa sztuczne - używane w obudowach urządzeń, izolacjach kabli elektrycznych, okładzinach meblowych, farbach, izolacjach termicznych przewodów, stolارce okiennej, itp. Temperatura zapalenia waha się od 200 do 400°C, w zależności od rodzaju. W czasie pożaru większość z nich topi się, tworząc krople. Dymy i gazy pożarowe z nich powstałe (czasem niewidoczne) są z reguły trujące, bądź drażniące. Szybkość palenia się tworzyw jest duża, ponieważ w warunkach pożaru zachowują się jak ciecze palne.

Drewno i płyty drewnopochodne - używane w meblach i zabudowach, a także w stolارce drzwiowej i w niektórych przedmiotach użytkowych. Temperatura zapalenia tych materiałów wynosi od 250 do 400°C, w zależności od rodzaju materiału i jego wilgotności. Szybkość rozwoju ognia zależy od grubości tych materiałów (mniejszy przekrój - większa szybkość) oraz od dostępu powietrza.

Papier – ryzy papieru oraz kartonu – stanowiące podstawę procesu technologicznego, opakowania, książki, dokumentacja, itp. Temperatura zapalenia waha się od 230°C (papier gazetowy) do 300°C (kalki techniczne, tektura). Rozwój ognia jest ułatwiony w luźnych stosach tych materiałów.

Pianka poliuretanowa - używana jako ocieplenie do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, wypełnień podczas montażu okien, drzwi, wypełnień przedmiotów użytkowych (fotele, sofy) itp. Temperatura zapalenia wynosi ok. 400°C. W warunkach pożaru pianki poliuretanowe wydzielają znaczne ilości gazów toksycznych (np. cyjanowodor, tlenek węgla, chlorowodor), powodujące w krótkim czasie zatrucie i śmierć organizmu. Tworzą również duże ilości ciemnego dymu, wypełniającego szybko wnętrze obiektu.

Dla orientacji i zwiększenia świadomości, podaje się poniżej temperatury niektórych źródeł ciepła:

- płonąca zapałka - 600-800°C,
- żar papierosa - 450-600°C,
- płomień świecy - 1 200°C,
- żarówka 100-200W - 126-200°C,
- łuk elektryczny – 3 500°C.

5.3 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Rozpatrywany obiekt, zgodnie z § 209 ust. 2 pkt 3 [3] zakwalifikowany jest do budynków charakteryzowanych kategorią zagrożenia ludzi ZL III, natomiast sala kameralna oraz sala

koncertowa mieszcząca się na parterze budynku, zgodnie z § 209 ust. 2 pkt 1 [3] zakwalifikowane są do kategorii ZL I.

W budynku, z uwagi na prowadzoną działalność, następuje duża rotacja osób użytkujących budynek, szacunkowa (maksymalna) liczba osób jaka może przebywać w budynku wynosi 1300 osób, przy założeniu, iż wszystkie sale dydaktyczne są użytkowane jednocześnie oraz na Sali Koncertowej i Kameralnej odbywają się koncerty. Rzeczywista liczba osób jaka będzie przebywała na co dzień będzie dużo mniejsza. Maksymalną liczbę osób na poszczególnej kondygnacji przedstawiono w części graficznej stanowiącej załącznik do opracowania. Obiekt funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00. W pomieszczeniu ochrony całodobowo 7 dni w tygodniu pracuje jedna osoba.

5.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi, nie ustala się parametru: gęstość obciążenia ogniowego. O bezpieczeństwie pożarowym w ocenianym przypadku decyduje kategoria zagrożenia ludzi oraz wysokość budynku.

5.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Na terenie budynku **nie występują** pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.

5.6 Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku

Zgodnie z zapisem § 212 ust. 2 [3] Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane budynku powinny spełniać wymagania klasy odporności pożarowej „B”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej w zakresie klasy odporności ogniowej powinny spełniać, co najmniej wymagania określone poniżej w tabeli.

Klasa odporności pożarowej bud.	Klasa odporności ogniowej elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop ¹⁾	ściana zewnętrzna ^{1),2)}	ściana wewnętrzna ¹⁾	przekrycie dachu ³⁾
1	2	3	4	5	6	7
„B”	R 120	R 30	REI 60	EI 60	EI 30	RE 30

Oznaczenia w tabeli:

- **R** - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

- E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
- I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
- (-) - nie stawia się wymagań.

5.7 Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpiecznych warunków ewakuacji, zgodnie z § 227 ust. 1 [3] dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL III oraz zaliczanego do grupy budynków wysokich wynosi 2 500 m². Zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy oraz na podstawie udostępnionej dokumentacji obiekt stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 6 934,07 m².

Wielkość strefy pożarowej jest znacznie większa od dopuszczalnych określonych w [3]. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników budynku, zaleca się wydzielenie w obiekcie stref pożarowych zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu [3].

5.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów sąsiadujących

Budynek usytuowany jest względem innych budynków w odległości:

- Od strony północnej 9 m od budynku ZI III,
- Od strony południowej 8,5 m od budynku ZI III,
- Od strony wschodniej 73 m.
- Od strony zachodniej przylega bezpośrednio do innego budynku.

Dokładne usytuowanie budynku względem sąsiadujących obiektów przedstawiono w planie graficznym.

5.9 Warunki i strategia ewakuacji lub ich uratowanie w inny sposób

▪ Budynek wyższy

Ewakuacja i komunikacja między kondygnacjami w budynku odbywa się poprzez dwie obudowane i wyposażone w system oddymiania. Dwie klatki schodowe oddzielone od poziomych dróg ewakuacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym.

○ Klatka schodowa od strony ulicy Św. Tomasza

Klatka schodowa konstrukcji żelbetowej, łączy wszystkie kondygnacje. Zmierzona szerokość biegu schodów w największym miejscu wynosi 1,25 m. Szerokość spocznika w największym miejscu wynosi 2,16 m. Na kondygnacjach nadziemnych klatka oddzielona od poziomych dróg ewakuacyjnych przedsionkiem przeciwpożarowym, zamykanym drzwiami dwuskrzydłowymi EI 30 (na korytarz) oraz drugimi drzwiami dwuskrzydłowymi E 30 (na klatkę schodową) o szerokości skrzydła 0,9m

(każde). W bryle klatki schodowej znajduje się również szyb dźwigu osobowego. Wyjście z klatki schodowej realizowane jest poprzez hall na parterze a następnie na zewnątrz budynku. Wyjście ewakuacyjne stanowią drzwi dwuskrzydłowe (symetryczne) otwierane na zewnątrz o szerokości skrzydła 0,8m mierzonej w świetle ościeżnicy.

○ **Klatka schodowa od ulicy Mikołajskiej**

Klatka schodowa konstrukcji żelbetowej, łącząca wszystkie kondygnacje. Klatka oddzielona od poziomych dróg ewakuacyjnych przedsionkiem przeciwpożarowym, zamykanym drzwiami dwuskrzydłowymi EI 30 (na korytarz) oraz drugimi drzwiami dwuskrzydłowymi E 30 (na klatkę schodową) o szerokości skrzydła 0,9 m (każde). Zmierzona szerokość biegu schodów w największym miejscu wynosi 1,37m natomiast szerokość spocznika w największym miejscu wynosi 2,32m. Droga ewakuacyjna na zewnątrz budynku prowadzi poprzez drzwi przesuwne i hall wejściowy. Parametry wyjścia ewakuacyjnego: drzwi dwuskrzydłowe symetryczne otwierane na zewnątrz, szerokość skrzydła 0,80m.

Zmierzona długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu [3]. Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m oraz nie jest poprowadzona przez więcej niż 3 pomieszczenia,.

Wyjście z Sali kameralnej (powyżej 50 osób, nie będących jej stałymi użytkownikami) na drogę ewakuacji realizowana jest poprzez sześć drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych EI 30 otwieranych na zewnątrz, szerokość skrzydła czynnego 0,84m. Zachowano wymaganą min. odległość 5 metrów między co najmniej 2 wyjściami ewakuacyjnymi z sali.

Droga ewakuacji z kondygnacji podziemnych prowadzona jest poprzez 2 ww. klatki schodowe.

▪ **Budynek niższy**

Ewakuacja i komunikacja odbywa się klatką schodową tzw. „Zieloną” oraz klatką schodową w budynku wysokim od strony ulicy św. Tomasza. Na każdej kondygnacji budynek połączony jest komunikacyjnie z budynkiem wysokim. Klatka schodowa tzw. „Zielona” stanowiąca 2 piony, połączone są korytarzem na poziomie pierwszego piętra. Pierwszy pion łączy poziom -1 z parterem oraz pierwszym piętrzem, natomiast drugi pion łączy pierwsze, drugie, trzecie oraz czwarte piętro. Klatka schodowa jest wydzielona oraz oddymiana. Szerokość biegu schodów nie mniej niż 1,08m natomiast szerokość spocznika nie mniej niż 1,48m. Wyjście z klatki prowadzi poprzez korytarz długości 16 m oraz hall na parterze. Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez więcej niż 3 pomieszczenia, a ich długość nie przekracza 40 metrów.

Ewakuacja z Sali koncertowej na parterze może odbywać się poprzez dwoje drzwi:

- główne wyjście z sali, drzwi dwuskrzydłowe symetryczne, szerokość całkowita 1,65m. otwierane na zewnątrz,
- wyjście boczne na korytarz, drzwi dwuskrzydłowe szerokości 1,50m.

Ponadto, sala koncertowa posiada 2 wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku na ulicę Św. Tomasza (drzwi dwuskrzydłowe symetryczne o szerokości skrzydła min. 0.70 m). Drzwi zasłonięte rozsuwanymi ręcznie ściankami akustycznymi, zasuniętymi podczas trwania koncertu.

W dniu wizji lokalnej drogi i wyjścia ewakuacyjne drożne oraz oznakowane znakami zgodnymi z Polską Normą.

Zgodnie z § 246 ust. 2 [3] klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. Dodatkowo zgodnie z § 247 ust. 1 [3] w budynku należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych.

W przedstawionej dokumentacji w trakcie opracowywania niniejszej instrukcji nie było jednoznacznych zapisów rozstrzygających ww. kwestie. Zaleca się opracowanie audytu ppoż. w zakresie spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków ewakuacji w budynku.

5.10 Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

W budynku występują następujące instalacje użytkowe:

- Instalacja elektroenergetyczna 230/400V (**Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się wewnątrz budynku przy głównym wejściu, od strony ulicy Św. Tomasza**),
- Instalacja wentylacyjna – wywiewna – pomieszczenie wentylatorów znajduje się na poziomie -2,
- Instalacja odgromowa,
- Instalacja wod.-kan. Główny zawór wody znajduje się na poziomie -2 w miejscu oznaczonym na planie graficznym.
- Instalacja C.O. – piec C.O. znajduje się nad ostatnią kondygnacją, główny zawór gazu znajduje się na elewacji budynku od strony ulicy Mikołajskiej.

5.11 Urządzenia przeciwpożarowe i inne urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu

Obiekt został wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe i instalacje służące bezpieczeństwu pożarowemu:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - zlokalizowany na parterze przy głównym wejściu do budynku,
- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - hydranty 25,
- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
- Grawitacyjny system odymiania klatki schodowej,
- System Sygnalizacji Pożaru – **Centrala SSP w recepcji na parterze w pomieszczeniu dozoru.**

UWAGA: Czujki SSP znajdują się tylko w pomieszczeniach (na drogach ewakuacyjnych nie zastosowano systemu detekcji co może mieć wpływ na szybkość wykrycia ewentualnego pożaru.

Budynek nie jest wyposażony w wymagane urządzenia przeciwpożarowe, w tym m.in. brak Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego - zgodnie z § 29 pkt. 1 ust. 1 [4].

5.12 Wyposażenie w gaśnice

Zgodnie z § 32 i § 33 [4], obiekt jest wyposażony w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikiem norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic.

Wg. ww. przepisów:

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL III.

Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m.

W przedmiotowym obiekcie masa środka gaśniczego jest wystarczająca i zgodna z ww. przepisami.

5.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych – drogi pożarowe, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz sprzęt służący do tych działań

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 [5] dla budynku powinno być zapewnione przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości co najmniej 20 dm³/s. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione jest z 2 hydrantów, pierwszy znajduje się w odległości 20 metrów od budynku po stronie wschodniej na terenie zielonym, drugi hydrant znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Św. Tomasza i ulicy Św. Krzyża w odległości 72 metrów. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że **zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wystarczające**. Dokładne usytuowanie hydrantów przedstawione jest w części graficznej stanowiącej załącznik do instrukcji.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1 i 2 [5], do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej.

Do budynku doprowadzona jest droga dojazdowa umożliwiająca dojazd o każdej porze roku dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotowa droga przebiega w 100% wzdłuż elewacji frontowej budynku, droga ta jednak nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu [5]. Szczegółowa lokalizacja została przedstawiona na planie graficznym.

6 Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym obejmują takie operacje, jak: spawanie przy pomocy gazu, spawanie iskrzące, cięcie gazowe, lutowanie, wycinanie lub wykonywanie odlewów.

Prace pożarowo niebezpieczne należą do operacji krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczenia przed wybuchem. W związku z powyższym, prace te muszą uzyskać autoryzację, być zaplanowane i nadzorowane poprzez wprowadzenie procedury roboczej, która powinna stać się elementem systemu procedur stosowanych w przedmiotowym obiekcie.

Pozwolenia na prace pożarowo niebezpieczne są wydawane wyłącznie przez osoby, których kompetencje i stanowisko w firmie pozwalają na wstrzymanie prac, jeśli warunki nie są przestrzegane, lub na zaplanowanie tych prac poza operacjami, których nie można połączyć z pracą ogniową: stosowanie cieczy łatwopalnych, czyszczenie przy użyciu rozpuszczalnika, itp. Pozwolenie na prace wydaje się na okres nieprzekraczający 24 godzin.

Ponieważ niezbędny jest odpowiedni okres czasu po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych na obserwację przeciwpożarową, zaleca się nie wydawanie zgody na rozpoczęcie jakichkolwiek prac pożarowo niebezpiecznych na dwie godziny przed czasem zamknięcia zakładu.

Pozwolenie na prace pożarowo niebezpieczne obejmuje wszystkich, zarówno pracowników budynku jak i siłę roboczą z zewnątrz. Pozwolenie nie jest wymagane jedynie dla prac pożarowo niebezpiecznych wykonywanych w warsztatach specjalnie przystosowanych do prowadzenia takich prac.

6.1 Prace nie zaliczane do prac pożarowo niebezpiecznych

Prace z użyciem otwartego ognia nie zalicza się do prac pożarowo niebezpiecznych, gdy są one wykonywane w obrębie lub w pobliżu miejsc (w tym na niższych i wyższych poziomach), gdzie nie występują materiały palne lub strefy zagrożone wybuchem.

Przed rozpoczęcie prac z użyciem otwartego ognia, a nie zaliczanych do prac pożarowo niebezpiecznych należy:

- 1) Wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy,
- 2) Zapewnić wykonanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
- 3) Zaznaczyć osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

Wymogi przy prowadzeniu prac z użyciem otwartego ognia, a nie zaliczonych do prac pożarowo niebezpiecznych:

- 1) W miejscu wykonywania prac posiadać sprzęt umożliwiający likwidacji wszelkich źródeł pożaru,
- 2) Po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce prowadzonych prac oraz rejony przyległe,
- 3) Do wykonania prac używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

6.2 Organizacja prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, należy:

- 1) Zakomunikować innym, właściwym osobom o miejscu, zakresie i czasie planowanych prac,
- 2) Ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonane,
- 3) Ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu nie dopuszczanie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,
- 4) Wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy,
- 5) Zapewnić wykonanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające kwalifikacje,
- 6) Zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczanie do powstania pożaru lub wybuchu,
- 7) Zabezpieczyć przed zapaleniem (w tym usunąć) materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych.

Wymogi przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych:

- 1) Prace w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, prowadzić jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości,
- 2) W miejscu wykonywania prac posiadać sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,
- 3) Po zakończeniu prac poddać okresowym kontrolom miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe,
- 4) Używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Po zakończeniu prac

- 1) Sprawdzić miejsca wykonywanych prac oraz ich otoczenie, w szczególności miejsca połączone za pomocą przewodów lub systemów wentylacyjnych, zwłaszcza obszary niewidoczne, takie jak sufity podwieszane lub puste ścianki działowe, gdzie może zacząć tlić się ogień w sposób niezauważony.
- 2) Schłodzić części, które mogły ulec przegrzaniu podczas prowadzenia prac.
- 3) Zapewnić aktywną i stałą obserwację w wykonaniu osoby odpowiedzialnej i zdolnej do interwencji pożarowej na obszarze zwiększonego ryzyka i jego otoczenia przez okres 1 godziny po zakończeniu prac.
- 4) Zapewnić sporadyczne patrolowanie tego obszaru przez osobę przeszkoloną w interwencji pożarowej przez okres co najmniej 1 godziny po zakończeniu aktywnej obserwacji. W zależności od oceny ryzyka, ten okres może być wydłużony do 3 godzin po zakończeniu aktywnej obserwacji.
- 5) Dokonać ostatecznej inspekcji tego obszaru po upływie tych dwóch godzin (lub więcej, jeśli ryzyko tego wymaga) i wycofać pozwolenie.
- 6) Taka obserwacja przeciwpożarowa będzie obejmowała obszar wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, ale także sąsiednich pomieszczeń, stropów pod i nad tym obszarem, drugie strony przyległych ścian. Obserwacja będzie prowadzona bez przerwy nawet w trakcie przerwy obiadowej, przerw w pracy czy kolejnej zmiany.
- 7) Odnotować najmniejsze zakłócenia.

6.3 Ustalenia organizacyjne

- 1) Całkowitą odpowiedzialność za prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo, zleconych firmom zewnętrznym, ponosi wykonawca tych prac.
- 2) Zapis o odpowiedzialności wykonawcy za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym przeprowadzenie tych prac powinien znaleźć się w umowie, a jeżeli prace prowadzone są na podstawie zlecenia w oddzielnym oświadczeniu wykonawcy.

7 Zakres i terminy przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych

Zgodnie z § 3 ust. 2 [4] przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, należy przeprowadzać zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne o których mowa w § 3 ust. 2 [4] należy przeprowadzać zgodnie z § 3 ust. 3 tzn. w okresach określonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

7.1 System Sygnalizacji Pożaru

System sygnalizacji pożarowej odpowiada za wykrycie oznak pożaru we wstępnej jego fazie orazysterowanie urządzeń i obejmuje ochroną wszystkie przestrzenie obiektu. System umożliwia precyzyjną lokalizację miejsca pożaru (pełna adresowalność).

Centrałka pożarowa została zlokalizowana jest na parterze w pomieszczeniu ochrony.

System składa się z czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Rozmieszczenie czujek – zgodne z danymi zawartymi w świadectwie dopuszczenia, z uwzględnieniem architektury obiektu i wyposażenia instalacyjnego. Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) znajdują się w miejscach wskazanych na rzutach graficznych.

Organizacja alarmowania pożarowego uwzględnia dwa poziomy: alarm I stopnia i alarm II stopnia. W przypadku osiągnięcia stanu alarmu II stopnia centrałka pożarowa powinna spowodować wygenerowanie alarmu optycznego. Centrala podpięta do monitoringu pożarowego KM PSP w Krakowie.

Centrala sygnalizacji pożaru odpowiada za wyłączenie centrali wentylacyjnej, zamknięcie klap odcinających w przewodach wentylacyjnych i otwarcie klap dymowych w klatkach schodowych oraz za zjechanie dźwigu na poziom parteru i pozostawienie otwartych drzwi.

Uwaga!!!

Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego, zapewnia natychmiastowe wzbudzenie alarmu pożarowego w obiekcie.



Zakres przeglądów i konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej

Rodzaj czynności	Częstotliwość
------------------	---------------

<p>Sprawdzenie czy CSP jest w stanie dozoru, czy każda zmiana ze stanu dozoru jest odnotowana w książce pracy systemu, czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania, czy, jeżeli instalacja była wyłączona, sprawdzona lub wyciszona to została przywrócona do stanu dozoru.</p>	Codzienna
<p>Przeprowadzono próbne sprawdzenie zasilania awaryjnego CSP ze sprawdzeniem stanu, sprawdzić zapas papieru, tuszu lub taśmy dla drukarki, przeprowadzić test wskaźników, a każdy fakt niesprawności odnotować w książce pracy CSP.</p>	Miesięczna
<p>Sprawdzić CSP i inne elementy systemu wg. zapisu niesprawności zanotowanych w książce pracy, spowodować zadziałanie co najmniej jednej czujki lub ROP-a w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze, sprawdzić czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo, w miarę możliwości spowodować zadziałanie każdego łącza do alarmowania, przeprowadzić próby zalecane przez producenta, dokonać przeglądu zmian konstrukcji obiektu lub zmiany przeznaczenia pomieszczeń - dobór innych czujek.</p>	Kwartalna
<p>Przeprowadzić próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej, kwartalnej, sprawdzić każdy czujnik na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta systemu, sprawdzić zdolność CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych, sprawdzić wzrokowo stan wszystkich połączeń kablowych i odpowiednie ich zabezpieczenie, dokonać przeglądu zmian konstrukcji obiektu lub zmiany przeznaczenia pomieszczeń - dobór innych czujek, kontrola akumulatorów.</p>	Roczna

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

Z czynności serwisowych poza wpisem do książki eksploatacji systemu należy sporządzić stosowny protokół, który powinien być przechowywany wraz z dokumentacją dotyczącą ochrony przeciwpożarowej obiektu.

7.2 Hydranty wewnętrzne

Doroczne przeglądy i konserwacje

Przeгляд i konserwacja powinny być przeprowadzone, co najmniej raz w roku przez osobę kompetentną. Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, poddany ciśnieniu i należy sprawdzić następujące punkty czy:

- urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone i elementy nie są skorodowane lub przeciekające,
- instrukcje obsługi są czyste i czytelne,
- miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane,
- mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane,
- wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika przepływu oraz miernika ciśnienia),
- miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,
- wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,
- zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,
- koszyk węzowy obraca się lekko w obu kierunkach,
- dla wychylonego koszyka węzowego sprawdzić, czy obraca się łatwo i czy wychyla się o 180 st.,
- dla ręcznych zwijadeł, zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo,
- stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,
- jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają,
- prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać,
- jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym właściciela.

Okresowe przeglądy i konserwacje wszystkich węży

Co 5 lat wszystkie węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji zgodnie z PN-EN 671-1:2012 i/lub PN-EN 671-2:2012.

Przeгляд i konserwację hydrantów należy zlecić firmie specjalistycznej, w miarę możliwości posiadającej certyfikat na usługi w tym zakresie.

Dokumentowanie przeglądów i konserwacji

Należy przechowywać trwałe zapisy o wszystkich przeglądach, kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawierać:

- datę (miesiąc i rok) przeglądu i testów,
- wyniki testów,

- wykaz i datę zainstalowania części zamiennych,
- dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane,
- datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów,
- wykaz wszystkich hydrantów wewnętrznych z węzłem pólsztynowym.

Z przeprowadzonej kontroli i konserwacji hydrantów wewnętrznych należy sporządzić protokół.

Zauważone podczas kontroli i konserwacji usterki powinny być niezwłocznie usunięte.

Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydranty wewnętrzne powinny być przez uprawnione osoby oznakowane.

7.3 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

W obiekcie na poziomych drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjściach ewakuacyjnych z budynku zainstalowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i podświetlone znaki ewakuacji. Oświetlenie ewakuacyjne wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej w obiekcie.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać, przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.



Czynności bieżące

Czynności bieżące wykonywane przez elektryka:

- codzienne wizualne kontrolowanie wskaźników potwierdzających, że system jest w gotowości,
- wymiana bezpieczników (wg. potrzeb),
- wymiana świetlówek w oprawach,
- sprawdzanie obwodu i wymiana.
- sprawdzanie stanu akumulatorów i napięcia ładowania (temperatura w pomieszczeniu ładowania pomiędzy 15-25°C a napięcie ładowania ok. 245 -249 V),

Czynności konserwatorskie i przeglądy

Czynności konserwatorskie i przeglądy wykonywane przez elektryka:

- sprawdzenie połączeń śrubowych raz na 12 miesięcy,
- czyszczenie opraw w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,
- oględziny instalacji i sprawdzenie działania (świecenia) opraw.

Czynności wykonywane przez uprawnioną osobę (serwisanta):

- wymiana akumulatorów raz na 5-10 lat w zależności od potrzeb,
- sprawdzenie działania systemu raz w roku,
- naprawa ładowarek, sterownika itp. (w razie potrzeby),
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej co 5 lat,

- wymiana opraw lub aparatury peryferyjnej (wg. potrzeb).

7.4 Gaśnice

Gaśnice powinny być „utrzymane w gotowości” (wg PN) tzn. sprawne i skuteczne, dlatego należy je konserwować zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

W obiekcie przeglądy konserwacyjne przeprowadzane powinny być co 12 miesięcy.

Do zakresu działań na rzecz „utrzymania gaśnic w gotowości” należy zaliczyć:

Przegląd (co najmniej 1 w miesiącu)

Przegląd czyli kontrola, która polega na wykonywaniu regularnej kontroli wzrokowej, która powinna sprawdzić czy gaśnica:

- znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym,
- jest nie zastawiona i ma czytelną instrukcję obsługi,
- nie jest w sposób widoczny uszkodzona,
- ma plomby i wskaźniki nieuszkodzone,
- ciśnieniomierze w zakresie działania,
- czy gaśnica jest odpowiedniego typu i wielkości napełnienia.

Konserwacja (co najmniej raz w roku, co 12 miesięcy)

Konserwacja czyli czynności służące utrzymaniu urządzenia w dobrym stanie technicznym wykonana przez firmę specjalistyczną.

Należy między innymi wykonać i sprawdzić:

- ogólny stan gaśnicy,
- czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
- stan węży i zabezpieczeń,
- terminy przypadających kontroli zbiorników ciśnieniowych,
- powłokę malarską,
- elementy z tworzywa sztucznego, czy nie są uszkodzone,
- ciężar i objętość środka gaśniczego,
- sprawdzić czy środek gaśniczy nadaje się do ponownego wykorzystania,
- dokonać odpowiednich napisów,
- sprawdzić uchwyt gaśnicy - czy nie jest uszkodzony i dobrze przytwierdzony.

Usterki stwierdzone podczas konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa CNBOP.

7.5 Instalacja oddymiania klatek schodowych

W budynku przewidziano w klatkach schodowych klapy dymowe. Napływ powietrza do klatki schodowych poprzez ręczne otwarcie drzwi.

7.5.1 Zakres przeglądów i konserwacji instalacji oddymiania klatek schodowych

Konserwacja instalacji oddymiania powinna być przeprowadzana wyłącznie przez osoby właściwie przeszkolone, które są również specjalistami w zakresie kontroli, obsługi technicznej i napraw tej instalacji. Przeglądy działania okien/klap oddymiających i instalacji oddymiającej odbywają się obowiązkowo raz na rok (a zalecane raz na kwartał), na zasadach zgodnych z instrukcją producenta. Po wykonaniu tych czynności konserwator pozostawia protokół o stanie instalacji oddymiającej wraz z wnioskami. Osoba odpowiedzialna za sprawy bezpieczeństwa winna przechowywać dokumentację wszystkich przeglądów instalacji oddymiającej dla budynku. Dokumentacja ta powinna zawierać m.in.: datę, wyniki badań i konserwacji, datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu. Ze względu na brak uregulowań prawnych w zakresie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń oddymiających, odprowadzających dym i ciepło, poniżej podaje się zalecenia wykonywanych czynności przy przeglądzie serwisowym. Serwisant dobiera czynności do danego systemu zamontowanego w obiekcie.

System elektryczny 24 V

- Optyczna kontrola urządzeń systemu
- Sprawdzenie działania centrali sterowniczej
- Ręczne otwarcie okien przyciskiem oddymiania
- Optyczne sprawdzenie stanu okien oddymiających
- Sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć
- Ręczne zamknięcie z przycisku oddymiania
- Zamknięcie okien przez automatykę pogodową
- Alarmowe uruchomienie czujnika dymu (otwarcie okien)
- Sprawdzenie zadziałania zwalniaków i siłowników otwierających drzwi napowietrzające
- Sprawdzenie zadziałania instalacji działających z oddymianiem, tj. włączenie sygnalizatorów akustycznych i zjazdu windy na parter oraz otwarcie drzwi
- Sprawdzenie akumulatorów
- Wymiana naklejki dokonanego przeglądu

7.6 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się na parterze, wewnątrz budynku przy głównym wejściu, w miejscu oznaczonym na rzucie stanowiącym załącznik.

Przeprowadzona kontrola działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinna każdorazowo obejmować sprawdzenie czy dopływ energii elektrycznej został odłączony od wszystkich obwodów elektrycznych w całym obiekcie.

Podstawowe czasookresy przeglądu technicznego instalacji elektrycznej.

L.p.	Rodzaj wykonanej czynności	Częstotliwość przeglądu
1	Badanie skuteczności zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej	co najmniej raz na 5 lat
2	Badanie rezystancji izolacji przewodów i urządzeń	co najmniej raz na 5 lat
3	Sprawdzenie poprawności działania ppoż. wyłącznika prądu	co najmniej raz w roku

7.7 Podstawowe warunki technicznej eksploatacji obiektu

Instalacje i urządzenia techniczne (wentylacyjne, elektroenergetyczne i odgromowe) powinny pod względem bezpieczeństwa pożarowego odpowiadać warunkom technicznym określonym w Polskich Normach i przepisach szczegółowych.

Instalacje te należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji, w tym m. in.:

- **instalacja elektryczna** - pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji (parametru mającego wpływ na zagrożenie pożarowe) - **nie rzadziej niż raz na 5 lat** (przy instalacji w wykonaniu specjalnym czasookres przeglądów należy ustalić zgodnie z przepisami szczegółowymi),
- **instalacja wentylacyjna** – usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych – **co najmniej raz w roku**, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych,
- **przewody dymowo-spalinowe** – od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym w okresach ich użytkowania – **co najmniej raz na 6 miesięcy**.

8 Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. Praktyczne sposoby sprawdzania ewakuacji.

Sytuacje zagrażające użytkownikom obiektu mają różne przyczyny. Często jednak szybka reakcja użytkowników na sytuacje niebezpieczne powstałe w budynku może zażegnać zagrożenie lub ocalić inne osoby poprzez wczesną ewakuację obiektu. Z tego powodu wprowadza się zasady postępowania ułatwiające podejmowanie decyzji podczas sytuacji kryzysowej.

8.1 Zasady postępowania dla osób przebywających w obiekcie

Osoba, która zauważyła pożar lub inne zagrożenie pożaru powinna:

- dokonać oceny zagrożenia zgodnie z posiadaną wiedzą,
- powiadomić najbliższej znajdującej się osoby o powstałym zagrożeniu,
- **jeżeli jest to bezpieczne** może podjąć próbę usunięcia zagrożenia (poprzez podjęcie próby gaszenia lub inne adekwatne działania),
- powiadomić o zdarzeniu właściciela lub osobę przez niego upoważnioną,
- bezwzględnie wykonywać polecenia osób wyznaczonych do przeprowadzenia ewakuacji budynku.

Jeżeli zachodzi podejrzenie, że nie została powiadomiona Straż Pożarna należy:

- powiadomić Państwową Straż Pożarną, tel. 998 podając następujące informacje:
 - co się pali, rozmiary pożaru lub innego zagrożenia w chwili zgłaszania oraz czy zagrożone jest życie ludzkie,
 - dokładny adres,
 - imię i nazwisko osoby zgłaszającej pożar lub inne zagrożenie,
 - numer telefonu, z którego zdarzenie jest zgłaszane.

Słuchawkę można odłożyć dopiero po wyraźnym potwierdzeniu przez dyżurnego straży, że zgłoszenie zostało przyjęte.

TELEFONY ALARMOWE

Telefon Alarmowy	tel. 112
Państwowa Straż Pożarna	tel. 998
Pogotowie Ratunkowe	tel. 999
Policja	tel. 997

8.2 Warunki zarządzania ewakuacji

Ewakuację ludzi z obiektu zarządza się w przypadku powstania zdarzenia, które stwarza lub w najbliższej przyszłości może stanowić zagrożenie zdrowia lub życia osób znajdujących się w obiekcie.

Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji wydaje właściciel obiektu lub inna upoważniona osoba. W przypadkach w których w ocenie świadków zdarzenia sytuacja wymaga niezwłocznych działań, decyzję o rozpoczęciu ewakuacji może podjąć każdy użytkownik obiektu.

Do przekazania informacji o ewakuacji należy wykorzystać wszelkie możliwe środki powiadamiania.

Osoby ewakuowane powinny kierować się do miejsca zbiórki, którym dla przedmiotowego obiektu jest **teren ulicy Św. Tomasza po północnej stronie budynku oraz teren zielony po północno wschodniej stronie budynku.**

Dokładne miejsce wskazane jest na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik.

8.3 Środki alarmowania

Alarm należy ogłosić z wykorzystaniem dostępnych środków i sposobów powiadamiania (np. z wykorzystaniem tuby, łączności telefonicznej, łączników, wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego). Osoba upoważniona ogłasza alarm wypowiadając zdanie:

„Uwaga!!! Na terenie obiektu (jego części) powstał pożar (jeżeli powstało inne zagrożenie należy wymienić jakie). Zarządza się alarm ewakuacyjny dla wszystkich osób znajdujących się w obiekcie”. Alarm można ogłosić również poprzez wciśnięcie ROP'a (ręcznego ostrzegacza pożarowego)

Informacja o alarmie ewakuacyjnym w pierwszej kolejności powinna dotrzeć do osób przebywających w obszarze objętym zagrożeniem. Osoby te powinny niezwłocznie przystąpić do akcji ewakuacyjnej poprzez powiadomienie i wyprowadzenie użytkowników. Osoby te powiadamiają przebywających w obszarze zagrożenia wykorzystując dostępne środki przekazywania informacji.

8.4 Osoby wyznaczone do przeprowadzenia ewakuacji

W całym obiekcie może przebywać jednocześnie maksymalnie ok. 1300 osób (pracowników administracji, wykładowców, studentów, gości restauracji, słuchaczy koncertów). Każda z nich w przypadku zauważenia sytuacji potencjalnie niebezpiecznej powinna rozpocząć proces ewakuacji.

Wśród pracowników należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji. Osoby takie powinny mieć wyznaczonych zastępców, tak aby zapewnić odpowiednio przeszkoloną osobę o każdej porze, w której będzie prowadzona działalność. Wyznaczone osoby mają za zadanie przeszukanie pomieszczeń podczas ewakuacji, sprawdzenie czy nikt

nie pozostał w budynku i zaalarmowanie pozostałych użytkowników obiektu. Po zakończeniu tych czynności udają się one na miejsce zbiórki, gdzie zebrane informacje przekazują kierującemu ewakuacją.

8.5 Postępowanie po ogłoszeniu ewakuacji

W ramach optymalizacji organizacji działań ratowniczych związanych z wystąpieniem zagrożenia pożarowego lub innego potencjalnie niebezpiecznego dla użytkowników (pracowników) przydziela się następujące stałe do wykonania zadania:

- Pracownik ochrony - w czasie normalnego funkcjonowania zakładu ma obowiązek dopilnować drożności dróg dojazdowych do budynku (brak pojazdów uniemożliwiających dojazd pojazdów straży pożarnej) oraz nadzór nad Centralą Sygnalizacji Pożarowej. W chwili wystąpienia sytuacji alarmowej głównym jego zadaniem jest odcięcie zasilania do obiektu poprzez wyłącznik przeciwpożarowy prądu, przekazanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla dowódcy straży pożarnej oraz wskazanie przybyłym jednostkom ochrony przeciwpożarowej miejsc usytuowania najbliższych hydrantów zewnętrznych (o których mowa w tej instrukcji – część graficzna opracowania).

Po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego wszystkie osoby, którym nie przydzielono zadań z zakresu zwalczania pożaru lub udzielania pierwszej pomocy powinny udać się wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi do miejsca zbiórki gdzie mają oczekiwać na dalsze instrukcje.

W przypadku braku możliwości ewakuacji należy, o ile to bezpieczne, pozostać w pomieszczeniu, w którym przebywaliśmy, zamknąć drzwi i w razie możliwości uszczelnić je, a następnie poinformować służby ratownicze lub osoby znajdujące się na zewnątrz o zaistniałej sytuacji.

8.6 Odwołanie alarmu

Ze względu na brak pewnego środka łączności na terenie całego obiektu odwołanie alarmu może nastąpić tylko na placu ewakuacyjnym (miejscu zbiórki do ewakuacji). Osobą upoważnioną do odwołania alarmu jest osoba, która podjęła decyzję o ewakuacji lub KDR (Kierujący Działaniem Ratowniczym – strażak).

8.7 Praktyczne sprawdzenie organizacji warunków ewakuacji ludzi

Zgodnie z § 17 ust. 1 [4] właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji dla całego obiektu. Zgodnie z § 17 ust. 2 [4], w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego

sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz w roku, jednak nie później niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Zgodnie z ww. przepisami w przedmiotowym budynku zachodzi obowiązek sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji co najmniej raz w roku, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji ma na celu ocenę przygotowania obiektu do sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Należy je przeprowadzać w czasie, gdy obiekt normalnie funkcjonuje, a na jego terenie przebywa pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji liczba ludzi.

Przygotowanie ćwiczeń.

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych powinno być poprzedzone opracowaniem scenariusza, w którym zostanie założony ich przebieg m. in. określony zostanie rodzaj i zakres zagrożenia, który spowodował konieczność ewakuacji oraz zostaną określone podmioty biorące udział w ćwiczeniach np. zastępy z PSP, Policja, zabezpieczenie medyczne.

Dogodny moment do ćwiczeń.

Pierwszą i nadrzędną zasadą praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest przeprowadzenie jej w najmniej spodziewanym dla użytkowników momencie.

Wywołanie alarmu pozwoli też na właściwą ocenę reakcji pracowników, powiadomienia o zagrożeniu właściwych służb oraz zarządzeniu i koordynacji prowadzonej ewakuacji. W trakcie ćwiczeń wskazane jest również wyłączenie dopływu energii elektrycznej za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Ćwiczenia można wzbogacić dodatkowo o elementy pozoracji, polegające np. na zadymieniu fragmentu budynku. Należy jednak pamiętać, że użyte do pozoracji środki muszą być stosowane bardzo rozważnie i w całkowicie bezpieczny dla ludzi sposób.

Zadania obserwatorów.

Bezpośrednio przed planowanym rozpoczęciem ćwiczeń obserwatorzy (rozjemcy) powinni udać się do wyznaczonych wcześniej punktów i od momentu ogłoszenia alarmu dokładnie monitorować rozwój wydarzeń.

Obserwatorzy powinni zwrócić uwagę na następujące elementy ćwiczenia:

- czy sygnał o ewakuacji dotarł do wszystkich ludzi przebywających w monitorowanym przez nich obszarze,
- czy wszyscy pracownicy natychmiast przerwali pracę i rozpoczęli ewakuację,
- czy ewakuacja odbywała się zgodnie z wyznaczonymi drogami i kierunkami i czy nie wykorzystywano do niej elementów zabronionych, takich jak nieprzeznaczone do tego celu przejścia i wyjścia,

Ponadto obserwatorzy powinni:

- odnotować czas, w jakim opuszczono monitorowany przez nich obszar,
- odnotować wszelkie zauważone nieprawidłowości,

- sporządzić wykaz osób, które nie zastosowały się do polecenia ewakuacji, przystąpiły do niej w sposób opieszły lub w jakikolwiek sposób tę ewakuację utrudniały lub zakłócały.

Osoby, które nie opuściły budynku mimo ogłoszenia jego ewakuacji albo czyniły to w sposób opieszły lub w jakikolwiek sposób tę ewakuację utrudniały lub zakłócały, powinny złożyć wyczerpujące wyjaśnienie o powodach swojego postępowania. W przypadku gdy wyjaśnienia te nie mają żadnej racjonalnej podstawy, w stosunku do takich osób powinny być wyciągnięte surowe konsekwencje służbowe.

Dokumentacja ćwiczeń.

Fakt przeprowadzenia takiego ćwiczenia powinien być właściwie udokumentowany, aby w każdej chwili móc przedstawić go przed kontrolującym funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Właściwa dokumentacja stanowić będzie cenny materiał porównawczy przy ocenie podobnych ćwiczeń prowadzonych w przyszłości i powinna zawierać:

- datę i godzinę przeprowadzonego ćwiczenia ewakuacyjnego,
- informację o sposobie ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego, liczbę ewakuowanych osób wraz ze wskazaniem, jaki ta liczba stanowi stosunek procentowy do pełnej, zakładanej liczby osób przebywających w obiekcie,
- czas ewakuacji poszczególnych kondygnacji (lub innych obszarów bądź stref, na które podzielony jest obiekt),
- czas ewakuacji całego obiektu mierzony od momentu ogłoszenia alarmu do chwili opuszczenia budynku przez główne strumienie ludzi,
- całkowity czas ewakuacji całego obiektu mierzony od momentu ogłoszenia alarmu do chwili opuszczenia go przez wszystkich użytkowników (z wyjątkiem osób prowadzących ćwiczenie),
- wnioski podsumowujące ćwiczenie, obejmujące m.in:
 - ocenę drożności i równomierności rozłożenia natężenia strumieni ludzi na głównych drogach ewakuacyjnych, zasięg słyszalności środków technicznych użytych do ogłaszania alarmu, ocenę skuteczności ogłaszanego alarmu, o wszystkie zauważone nieprawidłowości, jeżeli takie wystąpiły, o zamierzenia, które należy przedsięwziąć, aby wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości, a tym samym poprawić warunki ewakuacji ludzi z obiektu,
 - kopię pisma adresowanego do właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, w którym zgłoszono zamiar przeprowadzenia ćwiczeń.

8.8 Oznakowanie ewakuacyjne

Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe narzucają konieczność odpowiedniego oznakowania dróg ewakuacyjnych. Oznakowanie powinno w sposób jasny i czytelny dostarczać osobom przebywającym w budynku lub innym obiekcie budowlanym informacje zapewniające bezpieczeństwo i możliwość szybkiej ewakuacji. Oznakowanie dróg

ewakuacyjnych powinno być rozlokowane zgodnie z zasadą stanowiącą, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość, co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny, co najmniej jeden znak ewakuacyjny. Należy pamiętać że znaki powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

9 Sposoby zapoznawania użytkowników obiektów, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i niniejszą instrukcją

Wiedza na temat obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinna być uzupełniania w trakcie szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ramowe programy szkoleń zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zawierają tematykę bezpieczeństwa pożarowego w wystarczającym zakresie.

Specyfika obiektu nie wymaga przeprowadzania dodatkowych szkoleń teoretycznych. Zaleca się przeprowadzenie szkolenia praktycznego z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Pracownicy powinni zostać zapoznani z treścią niniejszej instrukcji w następujących terminach:

- Pierwszego dnia pracy (dla nowo przyjmowanych pracowników),
- Do 30 dni od daty wprowadzenia w życie niniejszej instrukcji,
- Do 30 dni od daty aktualizacji niniejszej instrukcji.

10 Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich użytkownikami

10.1 Obowiązki Właściciela obiektu

Właściciel odpowiedzialny jest za:

- organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu,
- zapewnienie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w obiekcie,
- zapewnienie wyposażenia budynku i terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,
- zapewnienie osobom przebywającym w obiektach lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
- przygotowanie obiektu i terenów do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej,
- ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- prawidłową realizację planów dostosowania obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o ile będą sporządzane z uwagi na okoliczności,
- rozpatrywanie i wdrażanie wniosków zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach, zgłaszanych przez osobę prowadzącą sprawę ochrony przeciwpożarowej, nadzoru wszystkich szczebli oraz pozostałych użytkowników,
- nadzorowanie przestrzegania przez osoby zatrudnione w obiektach przepisów przeciwpożarowych poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli,
- okresowe rozpatrywanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów.

W zakresie administrowania zobowiązany jest do:

- znajomości i stosowania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności dotyczących prawidłowego utrzymania i eksploatacji obiektu, urządzeń technologicznych i istniejących w obiektach instalacji, jak również kontrolowania przestrzegania tych przepisów,
- nadzoru nad instalacjami: elektryczną, odgromową, uziemiającą, ogrzewczą, wentylacyjną, systemu sygnalizacji pożarowej, gaśniczymi, wodociągową ppoż., kanalizacyjną, kontrolno-pomiarowymi (egzekwowania sprawności technicznej, terminów przeglądów itp.),
- dokonywania przeglądów tych instalacji i prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- utrzymywania instalacji w należyтым stanie technicznym, a w razie potrzeby do przeprowadzenia ich modernizacji,
- realizacji zadań wynikających z przeprowadzonych przeglądów i kontroli urządzeń i instalacji,
- określania zasad postępowania w przypadku awarii urządzeń i instalacji,

- ustalania form instruktarzu i szkolenia konserwatorów.

W zakresie prowadzenia spraw ochrony przeciwpożarowej Właściciel jest zobowiązany do:

- nadzoru nad właściwą i terminową konserwacją sprzętu pożarniczego,
- uczestniczenia w kontrolach stanu zabezpieczenia ppoż., prowadzonych przez jednostkę, osobę upoważnioną lub wyznaczoną,
- wyposażania budynku w sprzęt gaśniczy i ratowniczy,
- wyposażania budynku w pożarnicze tablice informacyjne,
- zapewnienia opiniowania pod względem zgodności z wymaganiami ochrony ppoż. projektów modernizacji pomieszczeń oraz uzgadniania zabezpieczeń ppoż.,
- współpracy z miejscową Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
- prowadzenia dokumentacji związanej z ochroną ppoż., zawierającej m.in. protokoły kontroli i meldunki o realizacji zaleceń pokontrolnych, wykazy sprzętu pożarniczego i plan jego rozmieszczenia, plany dostosowania obiektów do wymagań ochrony ppoż.,
- zapoznania wykonawców robót w budynku z postanowieniami niniejszej instrukcji,
- realizacji zaleceń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

10.2 Obowiązki wszystkich użytkowników obiektu oraz podmiotów wykonujących usługi lub prace związane z utrzymaniem obiektu

Wszyscy pracownicy firm zewnętrznych oraz pozostali użytkownicy obiektu zobowiązani są do:

- przestrzegania przepisów ppoż.,
- uczestniczenia w szkoleniach ppoż. i poddawania się sprawdzianom tej wiedzy,
- przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i używania ognia otwartego w miejscach gdzie jest to zabronione,
- realizacji poleceń Właściciela, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach,
- utrzymywania należytego porządku na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
- prawidłowego użytkowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, a w szczególności przestrzegania zakazów samodzielnego "naprawiania" urządzeń elektrycznych, użytkowania urządzeń grzejnych nie mających związku z wykonywaną pracą oraz umieszczania na punktach świetlnych osłon i dekoracji z mat. palnych,
- posiadania umiejętności posłużenia się podręcznym sprzętem gaśniczym,
- przestrzegania warunków bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji oraz w dokumentacji techniczno - ruchowej użytkowanych urządzeń,
- znajomości zasad postępowania na wypadek pożaru,
- zgłaszania przełożonym lub Właścicielowi zauważonych zagrożeń i nieprawidłowości w zabezpieczeniu ppoż.,

- uczestniczenia w akcjach gaśniczych i ratowniczych w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na wyraźne polecenie kierownika akcji ratowniczo-gaśniczej.

10.3 Obowiązki osób sprzątających

Sprzątający powinni:

- utrzymywanie wzorowej czystości przez systematyczne usuwanie śmieci i odpadów po każdorazowym sprzątaniu pomieszczeń,
- przestrzeganie zakazu blokowania przejść, wyjść ewakuacyjnych, dostępu do tablic rozdzielczych urządzeń i instalacji elektrycznych oraz do przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- sprawdzać po zakończeniu pracy czy wygaszone jest oświetlenie, wyłączone urządzenia elektryczne itp.
- zamykać pomieszczenia po zakończeniu sprzątania, a klucze przekazać do odpowiedniej osoby,
- zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania do czyszczenia substancji palnych,
- zgłaszanie przełożonym wszelkich zauważonych usterek i niedociągnięć w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu.

11 Dokumenty związane

- 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Tekst jednolity (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380).
- 2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.).
- 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
- 4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).
- 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.).
- 6) PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa.
- 7) PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja.
- 8) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych,
- 9) PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe - Wymagania ogólne.
- 10) PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
- 11) PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
- 12) Modernizacja i adaptacja budynków przy ulicy Św. Tomasza 39-43 w Krakowie dla potrzeb Akademii Muzycznej.

12 Załączniki

12.1 Oświadczenie o zapoznaniu z Instrukcją

WZÓR

..... dnia.....
Nazwisko i imię pracownika

.....
Stanowisko

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustaleniami o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru, określonymi w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” dla **Budynku Akademii Muzycznej** znajdującego się w Krakowie, przy ulicy Św. Tomasza 39-43.

.....
podpis składającego oświadczenie


12.2 Wykaz osób zapoznanych z Instrukcją

L. p.	Komórka	Nazwisko i imię	Data	Podpis

13 Plany graficzne

- Plan Sytuacyjny
- Rzut Piwnicy -2
- Rzut Piwnicy -1
- Rzut Parteru
- Rzut I Piętra
- Rzut II Piętra
- Rzut III Piętra
- Rzut IV Piętra
- Rzut V Piętra
- Rzut VI Piętra
- Rzut Kondygnacji Technicznej
- Rzut Antresoli

PLAN SYTUACYJNY




LEGENDA


-  GAŚNICA
-  HYDRANT WENĘTRZNY
-  ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
-  CSP - CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
-  PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
-  WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  KIERUNEK EWAKUACJI
-  DRZWI POŻAROWE
-  MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
-  HYDRANT ZEWNĘTRZNY
-  NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
-  GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
-  GŁÓWNY ZAWÓR WODY
-  LICZBA PRZEWIDYWANYCH OSÓB

DANE O OBIEKCIE

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
ZL I; ZL III
 KATEGORIA BUDYNKU
ŚW - ŚREDNIOWYSOKI
 POWIERZCHNIA STREFY POŻAROWEJ
6934,07 m²
 GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
Q < 500 MJ/m²
 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB W BUDYNKU
DO 1300 OSÓB

		KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO-DYDAKTYCZNY PARTNER SP. Z O.O. UL. PODCHORAŻYCH 3 LOK. 111, KRAKÓW 30-084 TEL/FAX: 012-635-89-06 E-MAIL: OFFICE@BHP-PARTNER.COM.PL WWW.BHP-PARTNER.COM.PL	
NAZWA PROJEKTU	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		NUMER RYSUNKU
OBIEKT	AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE UL. ŚW. TOMASZA 43, KRAKÓW 31-027		1
TREŚĆ RYSUNKU	BUDYNEK AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE		DATA 2024

PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO



LEGENDA

-  GAŚNICA
-  HYDRANT WENĘTRZNY
-  ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
-  CSP - CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
-  PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
-  WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  KIERUNEK EWAKUACJI
-  DRZWI POŻAROWE
-  MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
-  HYDRANT ZEWNĘTRZNY
-  NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
-  GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
-  GŁÓWNY ZAWÓR WODY
-  LICZBA PRZEWIDYWANYCH OSÓB

WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 18,50 m WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 27,00 m

TECHNICZNY	
POZIOM +6	
POZIOM +5	
POZIOM +4	
POZIOM +3	
POZIOM +2	
POZIOM +1	
ANTRESOLA	
POZIOM 0	
POZIOM -1	
POZIOM -2	

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
ZL I; ZL III
 STREFA POŻAROWA
1 STREFA
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW
6934,07 m²
 GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
Q < 500 MJ/m²
 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI
BRAK



KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO-DYDAKTYCZNY PARTNER SP. Z O.O.
 UL. PODCHORAŻYCH 3 LOK. 111, KRAKÓW 30-084 TEL/FAX: 012-635-89-06
 E-MAIL: OFFICE@BHP-PARTNER.COM.PL WWW.BHP-PARTNER.COM.PL

NAZWA PROJEKTU	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
OBIEKT	AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE UL. ŚW. TOMASZA 43, KRAKÓW 31-027	NUMER RYSUNKU 2
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT - AKADEMII MUZYCZNEJI - POZIOM -2	DATA 2024

PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO



KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
ZL I; ZL III
 STREFA POŻAROWA
1 STREFA
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW
6934,07 m²
 GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
Q < 500 MJ/m²
 PRZEWDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI
DO 80 OSÓB

WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 18,50 m WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 27,00 m


TECHNICZNY	18,50 m	27,00 m
POZIOM +6		
POZIOM +5		
POZIOM +4		
POZIOM +3		
POZIOM +2		
POZIOM +1		
ANTRESOLA		
POZIOM 0		
POZIOM -1		
POZIOM -2		

LEGENDA

- GAŚNICA
- HYDRANT WENĘTRZNY
- ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- CSP - CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- KIERUNEK EWAKUACJI
- DRZWI POŻAROWE
- MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
- HYDRANT ZEWNĘTRZNY
- NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
- GŁÓWNY ZAWÓR WODY
- LICZBA PRZEWDYWANYCH OSÓB

PARTNER		KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO-DYDAKTYCZNY PARTNER SP. Z O.O. UL. PODCHORAŻYCH 3 LOK. 111, KRAKÓW 30-084 TEL/FAX: 012-635-89-06 E-MAIL: OFFICE@BHP-PARTNER.COM.PL WWW.BHP-PARTNER.COM.PL	
NAZWA PROJEKTU	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		NUMER RYSUNKU
OBIEKT	AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE UL. ŚW. TOMASZA 43, KRAKÓW 31-027		3
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT - AKADEMII MUZYCZNEJ - POZIOM -1		DATA 2024

PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO




LEGENDA

-  GAŚNICA
-  HYDRANT WENĘTRZNY
-  ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
-  CSP - CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
-  PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
-  WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  KIERUNEK EWAKUACJI
-  DRZWI POŻAROWE
-  MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
-  HYDRANT ZEWNĘTRZNY
-  NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
-  GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
-  GŁÓWNY ZAWÓR WODY
-  LICZBA PRZEWIDYWANYCH OSÓB

WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 18,50 m WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 27,00 m

TECHNICZNY	
POZIOM +6	
POZIOM +5	
POZIOM +4	
POZIOM +3	
POZIOM +2	
POZIOM +1	
ANTRESOLA	
POZIOM 0	
POZIOM -1	
POZIOM -2	

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
ZL I; ZL III
 STREFA POŻAROWA
1 STREFA
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW
6934,07 m²
 GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIEWEGO
Q < 500 MJ/m²
 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI
DO 450 OSÓB

		KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO-DYDAKTYCZNY PARTNER SP. Z O.O. UL. PODCHORAŻYCH 3 LOK. 111, KRAKÓW 30-084 TEL/FAX: 012-635-89-06 E-MAIL: OFFICE@BHP-PARTNER.COM.PL WWW.BHP-PARTNER.COM.PL	
NAZWA PROJEKTU	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		NUMER RYSUNKU
OBIEKT	AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE UL. ŚW. TOMASZA 43, KRAKÓW 31-027		4
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT - AKADEMII MUZYCZNEJ - POZIOM 0		DATA 2024

PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO



LEGENDA

-  GAŚNICA
-  HYDRANT WENĘTRZNY
-  ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
-  CSP - CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
-  PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
-  WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  KIERUNEK EWAKUACJI
-  DRZWI POŻAROWE
-  MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
-  HYDRANT ZEWNĘTRZNY
-  NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
-  GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
-  GŁÓWNY ZAWÓR WODY
-  LICZBA PRZEWIDYWANYCH OSÓB

WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 18,50 m WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 27,00 m

TECHNICZNY	
POZIOM +6	
POZIOM +5	
POZIOM +4	
POZIOM +3	
POZIOM +2	
POZIOM +1	
ANTRESOLA	
POZIOM 0	
POZIOM -1	
POZIOM -2	

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
ZL I; ZL III
 STREFA POŻAROWA
1 STREFA
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW
6934,07 m²
 GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIEWEGO
Q < 500 MJ/m²
 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI
DO 100 OSÓB

PARTNER		KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO-DYDAKTYCZNY PARTNER SP. Z O.O. UL. PODCHORAŻYCH 3 LOK. 111, KRAKÓW 30-084 TEL/FAX: 012-635-89-06 E-MAIL: OFFICE@BHP-PARTNER.COM.PL WWW.BHP-PARTNER.COM.PL	
NAZWA PROJEKTU	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		NUMER RYSUNKU
OBIEKT	AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE UL. ŚW. TOMASZA 43, KRAKÓW 31-027		5
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT - AKADEMII MUZYCZNEJ - POZIOM ANTRESOLI		DATA 2024

PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO



LEGENDA

-  GAŚNICA
-  HYDRANT WENĘTRZNY
-  ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
-  CSP - CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
-  PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
-  WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  KIERUNEK EWAKUACJI
-  DRZWI POŻAROWE
-  MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
-  HYDRANT ZEWNĘTRZNY
-  NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
-  GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
-  GŁÓWNY ZAWÓR WODY
-  LICZBA PRZEWIDYWANYCH OSÓB


WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 18,50 m WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 27,00 m

TECHNICZNY	
POZIOM +6	
POZIOM +5	
POZIOM +4	
POZIOM +3	
POZIOM +2	
POZIOM +1	
ANTRESOLA	
POZIOM 0	
POZIOM -1	
POZIOM -2	

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
ZL I; ZL III
 STREFA POŻAROWA
1 STREFA
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW
6934,07 m²
 GESTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
Q < 500 MJ/m²
 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI
DO 100 OSÓB

PARTNER		KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO-DYDAKTYCZNY PARTNER SP. Z O.O. UL. PODCHORAŻYCH 3 LOK. 111, KRAKÓW 30-084 TEL/FAX: 012-635-89-06 E-MAIL: OFFICE@BHP-PARTNER.COM.PL WWW.BHP-PARTNER.COM.PL	
NAZWA PROJEKTU	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		NUMER RYSUNKU
OBIEKT	AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE UL. ŚW. TOMASZA 43, KRAKÓW 31-027		6
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT - AKADEMII MUZYCZNEJ - POZIOM +1		DATA 2024

PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO



LEGENDA

-  GAŚNICA
-  HYDRANT WENĘTRZNY
-  ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
-  CSP - CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
-  PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
-  WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  KIERUNEK EWAKUACJI
-  DRZWI POŻAROWE
-  MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
-  HYDRANT ZEWNĘTRZNY
-  NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
-  GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
-  GŁÓWNY ZAWÓR WODY
-  LICZBA PRZEWIDYWANYCH OSÓB

WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 18,50 m WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 27,00 m

TECHNICZNY	
POZIOM +6	
POZIOM +5	
POZIOM +4	
POZIOM +3	
POZIOM +2	
POZIOM +1	
ANTRESOLA	
POZIOM 0	
POZIOM -1	
POZIOM -2	

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
ZL I; ZL III
 STREFA POŻAROWA
1 STREFA
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW
6934,07 m²
 GESTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIEWEGO
Q < 500 MJ/m²
 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI
DO 100 OSÓB



KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO-DYDAKTYCZNY PARTNER SP. Z O.O.
 UL. PODCHORAŻYCH 3 LOK. 111, KRAKÓW 30-084 TEL/FAX: 012-635-89-06
 E-MAIL: OFFICE@BHP-PARTNER.COM.PL WWW.BHP-PARTNER.COM.PL

NAZWA PROJEKTU	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
OBIEKT	AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE UL. ŚW. TOMASZA 43, KRAKÓW 31-027	NUMER RYSUNKU 7
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT - AKADEMII MUZYCZNEJ - POZIOM +2	DATA 2024

PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO



LEGENDA

-  GAŚNICA
-  HYDRANT WENĘTRZNY
-  ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
-  CSP - CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
-  PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
-  WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  KIERUNEK EWAKUACJI
-  DRZWI POŻAROWE
-  MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
-  HYDRANT ZEWNĘTRZNY
-  NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
-  GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
-  GŁÓWNY ZAWÓR WODY
-  LICZBA PRZEWIDYWANYCH OSÓB


WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 18,50 m WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 27,00 m

TECHNICZNY	
POZIOM +6	
POZIOM +5	
POZIOM +4	
POZIOM +3	
POZIOM +2	
POZIOM +1	
ANTRESOLA	
POZIOM 0	
POZIOM -1	
POZIOM -2	


KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
ZL I; ZL III
 STREFA POŻAROWA
1 STREFA
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW
6934,07 m²
 GESTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
Q < 500 MJ/m²
 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI
DO 100 OSÓB

PARTNER		KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO-DYDAKTYCZNY PARTNER SP. Z O.O. UL. PODCHORAŻYCH 3 LOK. 111, KRAKÓW 30-084 TEL/FAX: 012-635-89-06 E-MAIL: OFFICE@BHP-PARTNER.COM.PL WWW.BHP-PARTNER.COM.PL	
NAZWA PROJEKTU	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		NUMER RYSUNKU
OBIEKT	AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE UL. ŚW. TOMASZA 43, KRAKÓW 31-027		8
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT - AKADEMII MUZYCZNEJ - POZIOM +3		DATA 2024

PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO



LEGENDA

-  GAŚNICA
-  HYDRANT WENĘTRZNY
-  ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
-  CSP - CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
-  PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
-  WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  KIERUNEK EWAKUACJI
-  DRZWI POŻAROWE
-  MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
-  HYDRANT ZEWNĘTRZNY
-  NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
-  GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
-  GŁÓWNY ZAWÓR WODY
-  LICZBA PRZEWIDYWANYCH OSÓB

WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 18,50 m WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 27,00 m


TECHNICZNY	
POZIOM +6	
POZIOM +5	
POZIOM +4	
POZIOM +3	
POZIOM +2	
POZIOM +1	
ANTRESOLA	
POZIOM 0	
POZIOM -1	
POZIOM -2	

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
ZL I; ZL III
 STREFA POŻAROWA
1 STREFA
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW
6934,07 m²
 GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIEWEGO
Q < 500 MJ/m²
 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI
DO 150 OSÓB

PARTNER		KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO-DYDAKTYCZNY PARTNER SP. Z O.O. UL. PODCHORAŻYCH 3 LOK. 111, KRAKÓW 30-084 TEL/FAX: 012-635-89-06 E-MAIL: OFFICE@BHP-PARTNER.COM.PL WWW.BHP-PARTNER.COM.PL	
NAZWA PROJEKTU	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		NUMER RYSUNKU
OBIEKT	AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE UL. ŚW. TOMASZA 43, KRAKÓW 31-027		9
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT - AKADEMII MUZYCZNEJ - POZIOM +4	DATA	2024

PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Obrys Budynku Niższego



LEGENDA

- GAŚNICA
- HYDRANT WENĘTRZNY
- ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- CSP - CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRADU
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- KIERUNEK EWAKUACJI
- DRZWI POŻAROWE
- MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
- HYDRANT ZEWNĘTRZNY
- NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
- GŁÓWNY ZAWÓR WODY
- LICZBA PRZEWIDYWANYCH OSÓB

WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 18,50 m WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 27,00 m

TECHNICZNY	
POZIOM +6	
POZIOM +5	
POZIOM +4	
POZIOM +3	
POZIOM +2	
POZIOM +1	
ANTRESOLA	
POZIOM 0	
POZIOM -1	
POZIOM -2	


KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
ZL I; ZL III
 STREFA POŻAROWA
1 STREFA
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW
6934,07 m²
 GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
Q < 500 MJ/m²
 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI
DO 150 OSÓB



KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO-DYDAKTYCZNY PARTNER SP. Z O.O.
 UL. PODCHORAŻYCH 3 LOK. 111, KRAKÓW 30-084 TEL/FAX: 012-635-89-06
 E-MAIL: OFFICE@BHP-PARTNER.COM.PL WWW.BHP-PARTNER.COM.PL

NAZWA PROJEKTU	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
OBIEKT	AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE UL. ŚW. TOMASZA 43, KRAKÓW 31-027	NUMER RYSUNKU 10
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT - AKADEMII MUZYCZNEJ - POZIOM +5	DATA 2024

PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO



Obrys Budynku Niższego

LEGENDA

-  GAŚNICA
-  HYDRANT WENĘTRZNY
-  ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
-  CSP - CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
-  PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
-  WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  KIERUNEK EWAKUACJI
-  DRZWI POŻAROWE
-  MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
-  HYDRANT ZEWNĘTRZNY
-  NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
-  GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
-  GŁÓWNY ZAWÓR WODY
-  LICZBA PRZEWIDYWANYCH OSÓB


WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 18,50 m WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 27,00 m

TECHNICZNY	
POZIOM +6	
POZIOM +5	
POZIOM +4	
POZIOM +3	
POZIOM +2	
POZIOM +1	
ANTRESOLA	
POZIOM 0	
POZIOM -1	
POZIOM -2	

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
ZL I; ZL III
 STREFA POŻAROWA
1 STREFA
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW
6934,07 m²
 GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIEWSKIEGO
Q < 500 MJ/m²
 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI
DO 150 OSÓB

PARTNER		KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO-DYDAKTYCZNY PARTNER SP. Z O.O. <small>UL. PODCHORAŻYCH 3 LOK. 111, KRAKÓW 30-084 TEL/FAX: 012-635-89-06 E-MAIL: OFFICE@BHP-PARTNER.COM.PL WWW.BHP-PARTNER.COM.PL</small>	
NAZWA PROJEKTU	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		NUMER RYSUNKU
OBIEKT	AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE UL. ŚW. TOMASZA 43, KRAKÓW 31-027		11
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT - AKADEMII MUZYCZNEJ - POZIOM +6		DATA 2024

PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO



Obrys Budynku Niższego


LEGENDA

-  GAŚNICA
-  HYDRANT WENĘTRZNY
-  ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
-  CSP - CENTRALA SYSTEMU POŻAROWEGO
-  PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
-  KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
-  WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  KIERUNEK EWAKUACJI
-  DRZWI POŻAROWE
-  MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
-  HYDRANT ZEWNĘTRZNY
-  NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
-  GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
-  GŁÓWNY ZAWÓR WODY
-  LICZBA PRZEWIDYWANYCH OSÓB

WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 18,50 m WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 27,00 m

TECHNICZNY	
POZIOM +6	
POZIOM +5	
POZIOM +4	
POZIOM +3	
POZIOM +2	
POZIOM +1	
ANTRESOLA	
POZIOM 0	
POZIOM -1	
POZIOM -2	

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
ZL I; ZL III
 STREFA POŻAROWA
1 STREFA
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW
6934,07 m²
 GESTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
Q < 500 MJ/m²
 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI
BRAK

		KRAJOWY OŚRODEK USŁUGOWO-DYDAKTYCZNY PARTNER SP. Z O.O. UL. PODCHORAŻYCH 3 LOK. 111, KRAKÓW 30-084 TEL/FAX: 012-635-89-06 E-MAIL: OFFICE@BHP-PARTNER.COM.PL WWW.BHP-PARTNER.COM.PL	
NAZWA PROJEKTU	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		NUMER RYSUNKU
OBIEKT	AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE UL. ŚW. TOMASZA 43, KRAKÓW 31-027		12
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT - AKADEMII MUZYCZNEJ - POZIOM TECHNICZNY		DATA 2024